


	<b>TOIMIVUSDEKLARATSIOON</b>		Nr <b>PIRO/07-2018-09-10</b>	Kuupäev: <b>30.09.2020</b>
1	Toote unikaalne identifitseerimiskood:		<b>PIRO MULTITUBE PM</b>	
2	Kasutusala:	paigaldiste (torude ja kaablite) läbiviikude tuletõkkehend.		
2 a	Jäigad põrandad (sarrusbetoonist) paksusega alates 150 mm. Jäigad seinad (mullbetoonist, tellistest, sarrusbetoonist) paksusega alates 100 mm. Painduvad seinad (kipsplaadist, puidust) paksusega alates 100 mm.			
3	Tootja:	Pirosystem Sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 3A, 83-021 Wislina, POOLA		
4	Volitatud esindaja:	Pirosystem Sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 3A, 83-021 Wislina, POOLA		
5	Toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine			<b>SÜSTEEM 1</b>
6a	Punktis 2 ja punktis 7 määratletud harmoneeritud standard.....			
6b	Euroopa hindamisdokumendid	ETA-17/1061	30.09.2020	Teavitatud asutus nr 1488
7	Deklareeritud toimivus: tuleohutus			
	Tuletundlikkusklass		B-s2,d0	
	Tulepüsivus		alates EI 120 või EI 180	
	Deklareeritud toimivus: hügieen, tervishoid, keskkond			
	Kulumiskindlus		Z2	
Ohtlike ainete vabanemine (deklaratsioon) (*). hügieenisertifikaat: nii sise- kui ka välitingimustes kasutatavad tooted.				
8	Tehnilised dokumendid: tehniliste andmete leht, Pirosystem Sp. z o.o. tootekataloog			
<b>Eelkirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon väljastatud ülalnimetatud tootja ainuvastutusel vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011</b>				
Väljastamise koht ja kuupäev			Wislina, 30.09.2020	
Tootja nimel allkirjastanud			Haldusnõukogu president Marcin Gierej	
			 <b>PROKURENT</b> <i>Marcin Gierej</i>	
			<b>Pirosystem sp. z o.o.</b> ul. Ogrodnicza 3A 83-021 Wislina nip 6940200582 regon 369982224	



1488

Pirosystem Sp. z o.o.  
Ogrodnicza 3A, 83-021 Wislina, POOLA

1488-CPR-0727/W

PN-EN 1366-3:2010  
Hoonete tulekaitse  
Paigaldiste tihendussüsteemide tulepüsivuse katsetamise meetodid

 **PIROSYSTEM**

Klassifikatsioon  
EI 120 (seinad)  
EI 180 (põrandad)