

	TOIMIVUSDEKLARATSIOON	Nr PIRO/08-2018-09-10	Kuupäev: 18.08.2020
1	Toote unikaalne identifitseerimiskood:	PIRO COLLAR PC	
2	Kasutusala:	plasttorude seina- või põrandaläbiviikude tuletõkkehend.	
2a	Jäigad põrandad (sarrusbetoonist) paksusega alates 150 mm. Jäigad seinad (mullbetoonist, tellistest, sarrusbetoonist) paksusega alates 100 mm. Painduvad seinad (kipsplaadist, puidust) paksusega alates 125 mm.		
3	Tootja:	Pirosystem Sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 3A, 83-021 Wislina, POOLA	
4	Volitatud esindaja:	Pirosystem Sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 3A, 83-021 Wislina, POOLA	
5	Toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine	SÜSTEEM 1	
6a	Punktis 2 ja punktis 7 määratletud harmoneeritud standard.....		
6b	Euroopa hindamisdokumendid	ETA-17/1063	18.08.2020
			Teavitatud asutus nr 1488
7	Deklareeritud toimivus: tuleohutus		
	Tuletundlikkusklass		B-s2,d0
	Tulepüsivus		alates EI 120 või EI 180
	Deklareeritud toimivus: hügieen, tervishoid, keskkond		
	Taotleja on väljastanud kirjaliku teatise, et toode ja/või selle koostisosad ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud ohtlikuks EOTA TR 034 kohaselt*		
	Hügieenisertifikaat		BK/B/0197/01/2018
	Kulumiskindlus		Z2
	Ohtlike ainete vabanemine (deklaratsioon) (*) Hügieenisertifikaat: toode on ette nähtud kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes.		
8	Tehnilised dokumendid: tehniliste andmete leht, Pirosystem Sp. z o.o. tootekataloog		
Eelkirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon väljastatud nimetatud tootja ainuvastutusel.			
Väljastamise koht ja kuupäev		Wislina, 18.08.2020	
Tootja nimel allkirjastanud		Haldusnõukogu president Marcin Gierej	
		Pirosystem sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 3A 83-021 Wislina nip 6040200582 regon 369982224	
		Prezes Zarządu Marcin Gierej	