

	TOIMIVUSDEKLARATSIOON	Nr PIRO/09-2018-09-10	Kuupäev: 15.01.2020
1	Toote unikaalne identifitseerimiskood:	Piro Wrap PC	
2	Kasutusala:	seinu või põrandaid läbivate plasttorude läbiviikude tuletõkkehend.	
2	Jäigad põrandad (sarrusbetonist) paksusega alates 150 mm.		
a	Jäigad seinad (mullbetoonist, tellistest, sarrusbetonist) paksusega alates 100 mm.		
3	Tootja:	Pirosystem Sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 3A, 83-021 Wislina, POOLA	
4	Volitatud esindaja:	Pirosystem Sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 3A, 83-021 Wislina, POOLA	
5	Toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine	SÜSTEEM 1	
6a	Punktis 2 ja punktis 7 määratletud harmoneeritud standard		
6b	Euroopa hindamisdokumendid	ETA-17/1064	14.12.2017
			Teavitatud asutus nr 1488
7	Deklareeritud toimivus: tuleohutus		
	Tuletundlikkusklass	B-s2,d0	
	Tulepüsivus	do EI 120	
	Deklareeritud toimivus: hügieen, tervishoid, keskkond		
	Taotleja on väljastanud kirjaliku teatise, et toode ja/või selle koostisosad ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud ohtlikuks EOTA TR 034 kohaselt*		
	Kulumiskindlus	Z2	
	Ohtlike ainete vabanemine (deklaratsioon) (*). hügieenisertifikaat: nii sise- kui ka välitingimustes		
8	Tehnilised dokumendid: tehniliste andmete leht, Pirosystem Sp. z o.o. tootekataloog		
Eelkirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon väljastatud üldnimetatud tootja ainuvastutusel vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011			
Väljastamise koht ja kuupäev		Wislina, 15.01.2020	
Tootja nimel allkirjastanud		Haldusnõukogu president Marcin Gierej	
		 PROKURENT <i>Marcin Gierej</i>	
		Pirosystem sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 3A 83-021 Wislina nip 6040200682 regon 369982224	

CE

1488

Pirosystem Sp. z o.o.
Ogrodnicza 3A, 83-021 Wislina, POOLA

1488-CPR-0727/W

PN-EN 1366-3:2010
Hoonete tulekaitse
Paigaldiste tihendussüsteemide tulepüsivuse katsetamise meetodid

 **PIROSYSTEM**

Klassifikatsioon
EI 120