

Toimivusdeklaratsioon

Vastav määrusele 305/2011 (EL) Ehitustoodete määrus

Tuletõkke pritskrohv PERLIFOC HP

1219-CPR-0218

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood

Spray Mortar Perlifoc HP (Pritskrohv Perlifoc HP)

2. Tüübi-, partii- või seerianumber, mis võimaldab toote identifitseerida artikli 11(4) kohaselt:

Pihustatav krohvimört, mis koosneb kergetest agregaatidest ja paisuvatest materjalidest, vesisideainetest ja tardumist aeglustavatest lisanditest.

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Tulepüsivust tagav pihustatav krohvimört, mis sobib tingimustega:

- Sisetingimused ja pooleldi välitingimused (Y). Pooleldi välitingimused hõlmavad endas temperatuuri alla 0°C, aga mitte otseselt avatud sademetele ning piiratud kokkupuudet UV-kiirgusega.
- Sisetingimused, v.a. temperatuur alla 0°C, kõrge niiskusega (Z₁).
- Sisetingimused, v.a. temperatuur alla 0°C, niiskusklassidega mis ei ole üleval märgitud (Z₂).

Ja kasutusvaldkonnad:

Tüüp 4: terasest konstruktsioonelemendid

Tüüp 5: betoonist ja profileeritud teraslehtedest kombineeritud konstruktsioonelemendid

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Perlita y Vermiculita, S.L.U.

Garraf s/n, Polígono Industrial Can Prunera

E-08759 Vallirana (Barcelona)

España

www.perlitayvermiculita.com

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Mittekohaldatav.

6. Ehitustoote toimivuse hindamissüsteem või -süsteemid, nagu on sätestatud Ehitustoodete määruse Lisas V

Süsteem 1: toote vastavussertifikaat, mille on väljastanud teavitatud asutus.

7. Juhul kui toimivusdeklaratsioon puudutab ehitustooteid, mis on reguleeritud ühtlustatud standardiga:

Mittekohaldatav

8. Juhul kui toimivusdeklaratsioon puudutab ehitustooteid, millele on antud Euroopa tehniline hinnang:

- Teavitatud asutus: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc).
- Euroopa tehniline hinnang: ETA-18/0672, 22.01.2019.
- Põhineb: Juhend EAD 350140-00-1106.
- Eesmärk: Esmase ülevaatuse teostamine ja tehase tootmiskontroll, regulaarne monitooring, hindamine ja tehase tootmiskontrolli jätkuv heakskiit süsteem 1 poolt (ETA põhjal tehtud testidega tootetüübi määramine).
- Väljastatud dokument: Certificate of Constancy of Performance CE (toote vastavussertifikaat) nr. 1219-CPR-0218.

9. Deklareeritud toimivus:

Omadus	Toimivus	Ühtlustatud tehnilised andmed
Tuletundlikkus	A1 vastavalt standardile EN 13501-1	ETA 18/0672, 22.01.2019 EAD 350140-00-1106. <i>Krohvid ja krohvimiskomplektid tulekindlatesse kasutuskohtadesse</i>
Tulepüsisus	See omadus sõltub testitavast süsteemist. Vt ETA 18/0672. Testitud vastavalt standardile EN 13501-2	
Ohtlike ainete eraldumine	Ohtlikud ained puuduvad vastavalt dokumendile EOTA TR 034	
Vastupidavus	Tüüp "Y". Vt ETA 18/0672	
Vastupidavus veeaurule	Testitud vastavalt EN 12086. Vt ETA 18/0672	
Vastupidavus korrosioonile terasest aluspindadel	Vt ETA 18/0672	
Nakkuvus	See omadus sõltub aluskihist ja ettevalmistustöödest. Vt ETA 18/0672.	

10. Punktides 1 ja 2 määratud toote toimivus on vastab punktis 9 deklareeritud toimivusele. See toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 välja toodud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud tootja poolt ja nimel:



Pedro Cabezuelo
Arendus- ja tehniline juht
Perlita y Vermiculita, S.L.U.